

Объект: ООО "ПРОТЕЛ"

18.12.2013 г.

Адрес: г. Москва

ПРОТОКОЛ (суммарный)
вычисления нагрузок и косинуса "фи"
по ООО "ПРОТЕЛ" в целом

Результаты вычислений

час	Суммарный расход эл. энергии за 1 час		Полная мощность кВА
	активный, кВт	реактивный, кВар	
0-1	9156,95	2455,17	9480,38
1-2	8849,01	2350,45	9155,85
2-3	8908,62	2370,12	9218,51
3-4	8654,54	2369,55	8973,06
4-5	8785,04	2424,31	9113,41
5-6	8914,53	2227,54	9188,62
6-7	9912,62	2183,64	10150,29
7-8	11407,60	2406,21	11658,61
8-9	13047,08	2826,62	13349,76
9-10	15359,48	3155,52	15680,27
10-11	16229,43	3098,66	16522,59
11-12	15978,78	3264,90	16308,92
12-13	16321,19	3046,62	16603,11
13-14	16551,47	3371,00	16891,26
14-15	16891,19	3292,00	17209,00
15-16	16804,60	3361,15	17137,44
16-17	15816,48	3215,84	16140,09
17-18	15420,07	2869,62	15684,81
18-19	14084,79	2943,92	14389,16
19-20	12925,54	2860,05	13238,18
20-21	11541,72	2633,84	11838,43
21-22	11139,99	2583,88	11435,73
22-23	10445,84	2657,12	10778,49
23-24	10022,15	2386,92	10302,47
Сут. расход	303168,71	66354,65	310345,30