

Объект: ООО "ПРОТЕЛ"

19.06.2013 г.

Адрес: г. Москва

ПРОТОКОЛ (суммарный)
вычисления нагрузок и косинуса "фи"
по ООО "ПРОТЕЛ" в целом

Результаты вычислений

час	Суммарный расход эл. энергии за 1 час		Полная мощность кВА
	активный, кВт	реактивный, кВар	
0-1	8971,35	2455,17	9301,24
1-2	8670,21	2350,45	8983,16
2-3	8748,22	2370,12	9063,60
3-4	8521,34	2369,55	8844,66
4-5	8698,64	2424,31	9030,15
5-6	8858,13	2227,54	9133,91
6-7	9789,02	2183,64	10029,62
7-8	11596,60	2406,21	11843,60
8-9	13102,88	2826,62	13404,30
9-10	15210,48	3155,52	15534,35
10-11	16035,03	3098,66	16331,68
11-12	15806,78	3264,90	16140,44
12-13	16118,59	3046,62	16403,99
13-14	16348,67	3371,00	16692,59
14-15	16703,99	3292,00	17025,29
15-16	16630,60	3361,15	16966,86
16-17	15638,88	3215,84	15966,10
17-18	15263,47	2869,62	15530,88
18-19	13975,19	2943,92	14281,90
19-20	12484,94	2860,05	12808,34
20-21	11178,32	2633,84	11484,42
21-22	10823,79	2583,88	11127,93
22-23	10176,04	2657,12	10517,23
23-24	9793,95	2386,92	10080,62
Сут. расход	299145,11	66354,65	306415,95